

Skalbmierz, 21.09.2018 r.

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 1**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

**Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Skalbmierzu**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie nr 1**

Czy Inwestor przewiduje możliwość zamiany dla części B „Przebudowa nawierzchni rekreacyjnej przy scenie, powierzchnia 458 m<sup>2</sup>, ułożenie nowej nawierzchni wierzchniej z mas mineralno bitumicznych o grubości po zagęszczeniu w 6 cm” warstwy asfaltu na powierzchnię z kostki brukowej o grubości 6 cm lub wylewkę betonową z betonu C-12?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni z kostki brukowej bezfrezowej o grubości 6 cm natomiast nie dopuszcza zastosowanie wylewki betonowej z betonu C-12.