

**BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY NA DZ. NR 757, 758
PRZY UL. SZKOLNEJ W SKALBMIERZU**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa (m2)
0.1	HOL Z KL. SCHODOWĄ	18,8
0.2	POM. BIUROWE	12,8
0.3	POM. BIUROWE	12,8
0.4	KOTŁOWNIA	21,8
0.5	WIATROŁAP	3,0
0.6	POM. BIUROWE	13,2
0.7	ARCHIWUM	12,8
0.8	GARAŻ	30,6
0.9	GARAŻ	30,6
0.10	GARAŻ	28,7
0.11	WARSZTAT	54,8
Suma powierzchni użytkowej		239,9

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI +1

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa (m2)
1.1	HOL Z KL. SCHODOWĄ	32,5
1.2	POM. BIUROWE	12,8
1.3	POM. BIUROWE	13,4
1.4	TOALETA	4,6
1.5	TOALETA	3,9
1.6	BIBLIOTEKA	32,7
1.7	BIBLIOTEKA	21,6
1.8	BIBLIOTEKA	21,6
1.9	BIBLIOTEKA	22,2
1.10	BIBLIOTEKA	20,2
Suma powierzchni użytkowej		185,5

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI +2

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa (m2)
2.1	HOL Z KL. SCHODOWĄ	28,4
2.2	POKÓJ	10,3
2.3	POKÓJ	13,7
2.4	POKÓJ	12,9
2.5	KUCHNIA	4,2
2.6	ŁAZIENKA	4,4
2.7	POM. BIUROWE	22,0
2.8	KORYTARZ	9,0

ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA

2.9	POM. BIUROWE	23,2
2.10	POM. BIUROWE	24,6
2.11	POM. SOCJALNE	10,1
2.12	POM. BIUROWE	23,8
2.13	POM. SOCJALNE	4,4
Suma powierzchni użytkowej		191,0

powierzchnia użytkowa:	616,4 m²
powierzchnia całkowita:	773,0 m²
powierzchnia zabudowy:	287,6 m²
Kubatura	2555,4 m³

**BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY NA DZ. NR 757, 758 PRZY UL. SZKOLNEJ
W SKALBMIERZU - ZAPOTRZEBOWANIE BUDYNKU NA MOC CIEPLNĄ**

KONDYGNACJA: PARTER

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Temperatura (°C)	Pow. użytkowa (m2)	Wymagana moc (W)
0.1	HOL Z KL., SCHODOWĄ	20	18,8	798
0.2	POM. BIUROWE	20	12,8	612
0.3	POM. BIUROWE	20	12,8	612
0.4	KOTŁOWNIA	161	21,8	545
0.5	WIATROŁAP	24	3,0	242
0.6	POM. BIUROWE	20	13,2	625
0.7	ARCHIWUM	20	12,8	363
0.8	GARAŻ	12	30,6	1108
0.9	GARAŻ	12	30,6	1108
0.10	GARAŻ	12	28,7	1071
0.11	WARSZTAT	20	54,8	3629
Suma			239,9	10713

KONDYGNACJA: KONDYGNACJA +1

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Temperatura (°C)	Pow. użytkowa (m2)	Wymagana moc (W)
1.1	HOL Z KL. SCHODOWĄ	20	32,5	1374
1.2	POM. BIUROWE	20	12,8	512
1.3	POM. BIUROWE	20	13,4	528
1.4	TOALETA	24	4,6	398
1.5	TOALETA	24	3,9	358
1.6	BIBLIOTEKA	20	32,7	1379
1.7	BIBLIOTEKA	20	21,6	730
1.8	BIBLIOTEKA	20	21,6	730
1.9	BIBLIOTEKA	20	22,2	744
1.10	BIBLIOTEKA	24	20,2	1015
Suma			185,5	7768

KONDYGNACJA: KONDYGNACJA +2

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Temperatura (°C)	Pow. użytkowa (m2)	Wymagana moc (W)
2.1	HOL Z KL. SCHODOWĄ	20	28,4	1580
2.2	POKÓJ	20	10,3	356
2.3	POKÓJ	20	13,7	692
2.4	POKÓJ	20	12,9	929
2.5	KUCHNIA	20	4,2	175
2.6	ŁAZIENKA	24	4,4	619

ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA

2.7	POM. BIUROWE	20	22,0	980
2.8	KORYTARZ	20	9,0	318
2.9	POM. BIUROWE	20	23,2	1020
2.10	POM. BIUROWE	20	24,6	1066
2.11	POM. SOCJALNE	20	10,1	350
2.12	POM. BIUROWE	20	23,8	1398
2.13	POM. SOCJALNE	20	4,4	247
Suma			191,0	9730

ZAPOTRZEBOWANIE BUDYNKU NA MOC CIEPLNĄ SUMA:

28211,0 W = 28,21 kW