

**BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY (CZĘŚĆ BUDYNKU) NA DZ. NR 759
PRZY UL. SZKOLNEJ W SKALBMIERZU**

KONDYGNACJA: PARTER

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa (m2)
0.1	HOL Z KL., SCHODOWĄ	24,0
0.2	KOMUNIKACJA	1,5
0.3	POM. GOSPODARCZE	8,1
0.4	POM. GOSPODARCZE	3,2
0.5	KOTŁOWNIA	18,9
0.6	POM. GOSPODARCZE	1,2
0.7	POM. GOSPODARCZE	7,8
Suma		64,7

KONDYGNACJA: KONDYGNACJA +1

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa (m2)
1.1	SALA KOMPUTEROWA	21,0
1.2	SALA ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH	34,1
1.3	SALA GIER	55,4
1.4	ŚWIETLICA	77,8
1.5	POM. MAGAZYNOWE	8,1
1.6	POM. SOCJALNE	10,8
1.7	TOALETA DLA NIEPEŁNOSP. / D.	6,8
1.8	TOALETA M.	4,5
1.9	POKÓJ DYREKCJI	8,6
1.10	POM. PORZĄDKOWE	6,8
1.11	HOL Z KL. SCHODOWĄ	64,8
1.12	HOL	18,8
1.13	POKÓJ OPIEKUNÓW	13,6
1.14	SANITARIAT	3,5
1.15	POM. GOSPODARCZE	40,7
1.16	POM. GOSPODARCZE	1,7
Suma		377,0

**BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY (CZĘŚĆ BUDYNKU) NA DZ. NR 759 PRZY UL. SZKOLNEJ
W SKALBMIERZU - ZAPOTRZEBOWANIE BUDYNKU NA MOC CIEPLNĄ**

KONDYGNACJA: PARTER

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Temperatura (°C)	Pow. użytkowa (m2)	Wymagana moc (W)
0.1	HOL Z KL., SCHODOWĄ	20	24,0	1094
0.2	KOMUNIKACJA	20	1,5	0
0.3	POM. GOSPODARCZE	16	8,1	224
0.4	POM. GOSPODARCZE	16	3,2	0
0.5	KOTŁOWNIA	16	18,9	745
0.6	POM. GOSPODARCZE	16	1,2	0
0.7	POM. GOSPODARCZE	16	7,8	218
Suma			64,7	2281

KONDYGNACJA: KONDYGNACJA +1

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Temperatura (°C)	Pow. użytkowa (m2)	Wymagana moc (W)
1.1	SALA KOMPUTEROWA	20	21,0	1281
1.2	SALA ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH	20	34,1	2456
1.3	SALA GIER	20	55,4	2689
1.4	ŚWIETLICA	20	77,8	4456
1.5	POM. MAGAZYNOWE	20	8,1	500
1.6	POM. SOCJALNE	20	10,8	483
1.7	TOALETA DLA NIEPEŁNOSP. / D.	24	6,8	1043
1.8	TOALETA M.	24	4,5	813
1.9	POKÓJ DYREKCJI	20	8,6	683
1.10	POM. PORZĄDKOWE	20	6,8	584
1.11	HOL Z KL. SCHODOWĄ	20	64,8	3048
1.12	HOL	20	18,8	1182
1.13	POKÓJ OPIEKUNÓW	20	13,6	938
1.14	SANITARIAT	24	3,5	702
1.15	POM. GOSPODARCZE	20	40,7	2780
1.16	POM. GOSPODARCZE	20	1,7	246
Suma			377,0	23884

ZAPOTRZEBOWANIE BUDYNKU (W OPRACOWYWANYM ZAKRESIE) NA MOC CIEPLNĄ SUMA:

26165,0 W = 26,16 kW